

No. Rif. 2021.2167 pag.1/1

St. Antonino, 07/06/2021
Nostra referenza: Sonia Riva ViciniComune di Bissone
Piazza Borromini 8

6816 Bissone

Oggetto: Lido di Bissone
Responsabile: Fabrizio Gervasoni**RAPPORTO DI PROVA ACQUE BALNEABILI****Numero: 2021.2167**

Punto di prelievo: Piscina nuotatori
Data/ora campionamento: 04/06/2021 - 11:17
Resp. campionamento: HL
Temp. aria °C: n.r.
Data di arrivo / ora: 04/06/2021 - 13:00
Data inizio analisi: 04/06/2021

Tipo piscina: Esterna
Meteo: Soleggiato
Trasporto: Conforme
Temp. acqua °C: n.r.

Data fine analisi: 07/06/2021

ANALISI MICROBIOLOGICA	METODO	RISULTATO	VALORE MIN	VALORE MAX
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	44 UFC/ml	-	1'000 UFC/ml
E.coli	HL-AQ009	0 UFC/100ml	-	0 UFC/100ml
Ps. aeruginosa	HL-AQ004	0 UFC/100ml	-	0 UFC/100ml

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici e l'incertezza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di dichiarazioni di non conformità del campione è basata sui requisiti presenti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili e sull'acqua di piscine e docce accessibili al pubblico OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1° luglio 2020. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incertezza di misura pari a ± 0.5 log del valore riscontrato.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vietata.


Dott. Sonia Riva Vicini
Direttore